

A seguito della verifica semestrale dei presidi antincendio dell'Aeroporto di Palermo, si inoltra l'elenco delle attività da espletare e del materiale da approvvigionare:

Attività di collaudo/revisione a norma UNI 9994 - 1:2013 4.7 e 4.6 di:

N. 46 estintori a polvere da **Kg. 6**
Kg. 276 agente estinguente (tipo ABC)
N. 46 kit collaudo estintori a polvere Kg. 6
(valvola completa - pescante)

Attività di collaudo/revisione a norma UNI 9994 - 1:2013 4.7 e 4.6 di:

N.. 03 estintori a polvere da **kg. 9**
Kg. 27 agente estinguente (tipo ABC)
N. 03 kit collaudo estintori a polvere kg. 9
(valvola completa - pescante)

Attività di collaudo/revisione a norma UNI 9994 - 1:2013 4.7 e 4.6 di:

N. 05 estintori a polvere da **Kg. 12**
Kg. 60 agente estinguente (tipo ABC)
N. 05 kit collaudo estintori a polvere da kg. 12
(valvola completa - pescante)

Attività di collaudo/revisione a norma UNI 9994 - 1:2013 4.7 e 4.6 di:

N. 05 estintori a **CO2 carrellati** da **Kg. 27**
KG. 135 agente estinguente (biossido di carbonio)
N. 05 kit collaudo estintori a CO2 kg. 27
(valvola completa - pescante)

Attività di revisione a norma UNI 9994 – 1:2013 4.6 di:

N. 30 estintori a schiuma carrellati da **kg. 50**
lt.1500 schiumogeno PREMIX - 30°C
N. 30 kit revisione estintori a schiuma lt. 50
(o.r. valvola - o.r. manometro . - valvola di sicurezza - valvolino check pressure - sigillo di sicurezza).

Attività di revisione a norma UNI 9994- 1:2013 4.6 di:

N. 35 estintori a polvere da **kg 6**
Kg. 210 agente estinguente (tipo ABC)
N. 35 kit revisione estintori a polvere da KG.6

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

(o.r. valvola - o.r. manometro . - valvola di sicurezza - valvolino check pressure - sigillo di sicurezza - molla di ritorno)

Attività di revisione a norma UNI 9994- 1:2013 4.6 di:

N. 3 estintori a CO2 da **kg. 5**
Kg. 3 agente estinguente (biossido di carbonio)
n. 03 kit revisione /collaudo estintori a CO2
(valvola di erogazione completa - pescante)

Attività di revisione a norma UNI 9994- 1:2013 4.6 di:

N. 31 estintori a polvere carrellati da **kg. 50**
KG. 1550 agente estinguente (tipo ABC)
di n. 31 estintori a polvere carrellati da kg. 50
N. 31 kit revisione estintori a polvere kg. 50
(o.r. valvola - o.r. manometro . - valvola di sicurezza - valvolino check pressure - sigillo di sicurezza - molla di ritorno)

Fornitura e collocazione di:

N. 04 lastra safe crash mis. 330 x 405
N. 04 lastra safe crash mis. 310 x 530
N. 01 lastra safe crash mis.310 x 530 (misura finita 295 x 520
N. 01 lastra safe crash mis. 310 x 530 (misura finita 285x 520)
N. 02 manichetta bianca uni 45 da 20mt
N. 03 lancia in pvc a rotazione uni 45 C.B.
N. 05 cassetta PK 45 ABS cambio rapido
N. 06 cartelli . simbolo lancia antincendio idrante
N. 01 gruppo attacco motopompa 3"
N. 01 gruppo attacco motopompa 2" 1/2
N. 05 piantana rossa per estintore con asta e cartello
N. 08 supporto in acciaio a perno
N. 02 manichetta per estintori Kg. 6/9/12
N. 01 valvole est. polvere 4/6/9/12 lt. 6 schiuma
N. 04 cartello estintore
N. 12 estintori a polvere da kg. 6 34A 233 BC

**Gesap Spa - Aerostazione Falcone - Borsellino
Cinisi - 90045 - Palermo**

Resp. UOP Magazzino Centrale
Resp. a.i.Magazzino Economato
Resp. a.i Magazzino Manutenzione
Danika Tumminello

GES.A.P. S.p.A.
Il Responsabile UOP
Magazzino Centrale
Danika Tumminello