

QUESITO N 1

Al fine della partecipazione alla procedura negoziata per la manutenzione degli impianti antincendio, Codice Cig Z1B086327, si richiede di precisare, con riferimento alla fornitura di n. 5 cassette PK 45 ABS cambio rapido, se le cassette debbano essere corredate dalla idonea attrezzatura a corredo (manichetta e lancia erogatrice), e se le stesse debbano essere installate internamente o esternamente/parete.

RISPOSTA

Le cassette PK 45 ABS oggetto di fornitura, sono da esterno/parete e non comprendono la fornitura dell'attrezzatura a corredo delle medesime (manichetta e lancia erogatrice).

Si precisa tuttavia che le singole cassette dovranno essere dotate della apposita lastra safe crash.

QUESITO N 2

In riferimento alla procedura negoziata per la manutenzione dei presidi antincendio CIG Z1B1086327 del 02-09-14 si precisa quanto segue:

Dall'analisi dei costi necessari per espletare le lavorazioni richieste nella suddetta procedura, si evince che la società concorrente, dovendo procedere alla fornitura dello schiumogeno Premix -30, il cui prezzo di listino applicato è altamente oneroso, non potrebbe procedere all'indicazione di una offerta con un ribasso remunerativo.

Si fa presente altresì che i suddetti estintori possono essere caricati solo ed esclusivamente con il suddetto tipo di estinguente, e che in caso contrario andrebbero a perdere la loro omologazione.

Quindi praticando il massimo sconto su tale prodotto, considerando anche gli oneri per lo svuotamento e riempimento dei serbatoi e considerando anche tutte le altre forniture e lavorazioni che sono indicate nella scheda di gara, si ribadisce che non è possibile formulare una offerta al ribasso.

RISPOSTA

Il D.M. 30/06/2011, disposizione da osservarsi durante il rifornimento degli aeromobili (11A09534), all'art. 4 - punto 16, prevede che *“ Durante le operazioni di rifornimento, in prossimità della zona di sicurezza devono essere presenti... presidi antincendio in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione, per un complessivo non inferiore a 50 kg di polvere chimica secca, di capacità*

estinguente non inferiore a «A- B1- C», e 50 litri di schiuma di capacita' estinguente non inferiore a «A-B4».

A tal proposito la norma (DM 06/03/1992) stabilisce le caratteristiche, le prestazioni ed i metodi di prova per l'omologazione degli estintori carrellati (cariche nominali, tolleranze riempimento e gittate) indipendentemente dall'agente estinguente utilizzato, per le classi di fuoco A e B.

Nello specifico gli estintori carrellati presenti in Aeroporto sono stati omologati per classe "A-B4" con agente estinguente AFFF 6%, pertanto l'indicazione del tipo di schiumogeno Premix -30 è meramente esemplificativa, ben potendo codesta società formulare l'offerta indicando altro prodotto estinguente similare purchè idoneo a superare le attività di revisione

QUESITO N. 3

Il concorrente deve essere in possesso alla data della formulazione dell'offerta delle necessarie:

Autorizzazione provinciale esercizio di stoccaggio/riciclo e recupero di rifiuti pericolosi;
Iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali rilasciata dalla Camera di Commercio, necessaria per il rilascio del formulario rifiuti;

o può ricorrere al subappalto dichiarando in sede di gara la ditta a cui affidare queste specifiche attività?

RISPOSTA

Le attività di smaltimento non fanno parte delle attività oggetto di gara, che comunque saranno poste a carico dell'affidatario.

La ditta aggiudicataria potrà ricorrere al subappalto secondo quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento.